



HASTANE:

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	 / /		YAPILAN İŞ		AÇIKLAMA
		EVET	HAYIR	ONARIM	YENİLEME	
1	Kompresöre enerji geliyor mu?					
2	Ön hava giriş radyatörü temiz mi?					
3	Kurutucu radyatörü temiz mi?					
4	Makine otomatik olarak su atıyor mu?					
5	Sıcaklık değeri 70-100 °C arasında mı?					
6	Servis ışığı yanıyor mu?					
7	Cihaz herhangi bir alarm veriyor mu?					
8	Kompresör basıncı 6-8 bar arasında mı?					
9	Hava filtresi her hafta temizleniyor mu?					
10	Yağ tutucu filtreleri boşaltıldı mı?					
11	Hava tankı giriş-çıkış hortumları hava kaçırıyor mu?					
12	Hava tankı giriş-çıkış vanaları açık mı?					
13	Oksijen jeneratörüne enerji geliyor mu?					
14	Jeneratörlerin giriş hortumları hava kaçırıyor mu?					
15	Jeneratör otomatik konumda mı çalışıyor?					
16	Dijital manometre 4,5 barın üzerinde mi?					
17	Oksijen jeneratörleri çıkış vanası açık mı?					
18	Oksijen depolama tankı vanaları açık mı?					
19	Filtreden sonraki çıkış vanası açık mı?					
20	Sistemdeki borulama ve bağlantı birleşim yerlerinde kaçak var mı ?					
21	Toplam çalışma saati					
22	Yükte çalışma saati					

AÇIKLAMALAR

KONTROL EDEN AD SOYAD/ İMZA

ONAYLAYAN AD SOYAD/ İMZA